



**GR - Giunta Regionale del Lazio**  
**39 - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria**  
**22 - Area Patrimonio e Tecnologie**

**Al Ministero dello Sviluppo Economico**

D.G. dell'Energia Nucleare,  
En. Rinnovabili ed Eff. Energetica  
Divisione V  
Via Molise, 2 - 00187 - Roma

E, p.c.

**Al Ministero dell'Ambiente**

D.G. per i rifiuti e l'inquinamento  
Divisione II  
Via C. Colombo, 44 - 00147 - Roma

**Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

D.G. della Tutela della Condizioni di Lavoro  
e delle Relazioni Industriali  
Divisione VI  
Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma

**Al Ministero dell'Interno**

Dip. VV. F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico  
Area IV  
Via Cavour, 5 - 00184 - Roma

**Al Ministero della Salute**

Dip. Prevenzione e Comunicazione  
Direzione Generale Prev. Sanitaria, Ufficio IV  
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 - Roma

**All'Istituto Superiore per la Sicurezza Nazionale  
e la Radioprotezione - ISIN**

Dipartimento Nucleare Rischio Tecnologico  
Via V. Brancati, 48 - 00144 Roma

**So.G.I.N. S.p.A.**

Via Marsala, 51/C - 00185 - Roma

**So.G.I.N. S.p.A.**

Area Disattivazione Latina  
Via Macchia Grande, 6 04010 Borgo Sabotino (LT)

**Oggetto: AOO\_ENE - AOO\_Energia Centrale nucleare di Latina (VC) - Istanza di autorizzazione alla modifica di impianto per operazioni di demolizione degli schermi delle**



**GR - Giunta Regionale del Lazio  
39 - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria  
22 - Area Patrimonio e Tecnologie**

condotte superiori del circuito primario (art. 148, c. 1-bis D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e art. 6 L. 1860/62 e s.m.i.)

Si comunica che la Commissione Radioprotezione Regionale, nella seduta n. 9/2018, esaminata la documentazione trasmessa con prot. 91173 del 23/11/2018, relativa alle attività propedeutiche alla dismissione dei macchinari operativi della ex-centrale, che riguarda lo smantellamento degli schermi delle sei condotte gassose di CO<sub>2</sub>, esprime parere favorevole alla soluzione progettuale proposta.

Si prende atto, inoltre, delle operazioni eseguite rispetto all'analisi dell'eventuale presenza di radioattività, delle misure preliminari effettuate, che non mostrano rilevanza radiologica né rischio di contaminazione, e delle attività di dismissione dei materiali solidi e liquidi di risulta.

In ogni caso, si raccomanda di effettuare ulteriori verifiche al momento delle fasi effettive delle lavorazioni di dismissione, così come prescritto dall'Ente preposto alla supervisione in materia di gestione dei rifiuti radioattivi.

Distinti Saluti.

**IL DIRETTORE**  
Renato Botti

**Il Presidente della Commissione**

Lucrezia Le Rose

**Il Segretario della Commissione**

Ornella Toninello